

BIÊN BẢN

Hôm nay, vào lúc...9...giờ...30...ngày...06...tháng...02...năm 2026, tại ấp Mỹ Lợi, phường
Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long. **Thành phần tham dự:**

1. Ông: Trương Văn Quang Sơn.....Chức vụ: Đại diện chủ nhà.....
2. Ông: Đỗ Như Trung.....Chức vụ: Kỹ thuật.....
3. Ông: Phạm Huỳnh Sơn.....Chức vụ: Kỹ thuật.....

Nội dung:

Sau khi nhận được phản ánh của khách hàng vào ngày
05/02/2026, chúng tôi đại diện Công ty TNHH Cấp nước Bình Minh
trực tiếp đến nhà hộ dân căn A6-38 đường Hoàng Hạc, phường Cái Vồn
tỉnh Vĩnh Long, để giải quyết phản ánh của khách hàng như sau:

— Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước yên, vào những
ngày cuối năm như căn sử dụng nước của hộ dân để phục
vụ cho sinh hoạt và vệ sinh nhà cửa, các nhà máy trong khu
Công nghiệp Bình Minh (Hoàng Quân MeKong) tăng sản xuất, dẫn
đến việc mất áp cục bộ do sử dụng nước trong cùng một thời
điểm quá cao.


— Khắc phục: Sau khi nhận được phản ánh của khách hàng
về vấn đề nước yên, chúng tôi công ty TNHH Cấp nước Bình Minh
đã tiến hành tăng áp ở nhà máy xử lý nước, hiện tại
ngày 06/02/2026 hộ dân A6-38 đã có thể sử dụng nước
sinh hoạt tốt.

**Đ.D Cty TNHH Cấp Nước
Bình Minh**



Đo^u Nhu Tru^ong

Người lập biên bản



pham huynh son

Khách Hàng



Duong Vuong Quang Son