

BIÊN BẢN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 14 tháng 01 năm 2026, tại ấp Mỹ Lợi, phường
Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long. Thành phần tham dự:

- Ông: Trương Vương Quang Sơn Chức vụ: Đại diện chủ nhà
- Ông: Đỗ Như Trùng Chức vụ: Kỹ Thuật
- Ông: Phạm Huỳnh Sơn Chức vụ: Kỹ Thuật

Nội dung:

Sau khi nhận được phản ánh của khách hàng vào
ngày 13-01-2026, chúng tôi đại diện Công ty TNHH cấp
nước Bình Minh, trực tiếp đến nhà hộ dân Căn A6-38
đường Hoàng Hạc, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long để giải
quyết phản ánh của khách hàng như sau:
Nguyên nhân dân đến nước đục vào ngày 13-01-2026
do sửa chữa đường ống trong quá trình sửa chữa đường ống
bị vỡ một số vật liệu và cát đất bị cuốn vào đường ống
dẫn nước dân đến tình trạng nước đục.
Khắc phục: Sau khi nhận được phản ánh của khách hàng
chúng tôi Công ty TNHH cấp nước Bình Minh đã tiến hành
xả cặn tuyến ống để khắc phục sự cố kể trên, hiện chất
lượng nước đã tốt và hộ dân đã có thể sử dụng được nước
sinh hoạt bình thường.

**Đ.D Cty TNHH Cấp Nước
Bình Minh**



Đo^u Nhu Trung

Người lập biên bản



phan thuy nhon son

Khách Hàng



Đuông Vương Quang Sơn