

UBND PHƯỜNG PHƯỚC HẬU
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG
VÀ ĐÔ THỊ

Số: 118 /BC-PKTHT&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phước Hậu, ngày 04 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc kiểm tra, giải quyết đơn phản ánh của công dân qua phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Phước Hậu.

Qua xem xét phản ánh, kiến nghị của công dân qua phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về việc “Cống rãnh không có nắp bít, khi mưa hoặc nước dâng gây ồn động, mất an toàn vệ sinh. Rong rêu mọc lên gây trơn trượt, dễ xảy ra tai nạn. khi nước dâng gây hôi thối, có các sinh vật như giun, gián bò vào nhà 71/91C đường Mậu Thân, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long”.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường báo cáo UBND phường như sau:

Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị tiến hành khảo sát đoạn cống cấp nhà số 71/9, khóm 9, Phường Phước Hậu có đoạn cống dài 15m, rộng 0.25m không có nắp bít do 02 hộ dân sử dụng để thoát nước ra cống đường Mậu Thân hiện tại không có nắp.

Qua khảo sát thực tế Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ghi nhận do mưa lớn và nước thủy triều dâng cao nên nước thoát ra cống đường Mậu Thân không kịp nên có gây ứ đọng. Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị đã đề nghị Ban nhân dân khóm 9 trao đổi vận động 02 hộ dân cải tạo cống thoát nước có nắp bít và không gây ứ đọng để phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Trên đây là báo cáo của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường kính trình Ủy ban nhân dân phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long xem xét ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Thành Thor